ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.002040.07.26 от 10.07.2026 г.

ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие строительные на цементном вяжущем: Смесь сухая растворная, монтажная П3, В40, W10, F300. (далее согласно приложению). Область применения: При строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия", сведениями о составе, паспортами качества, техническими характеристиками.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЦЕМТОРГ", адрес: 117447, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Дмитрия Ульянова, д. 35, стр.1, помещ. 10Ч, Россия. Адрес производства: 140473, Московская область, городской округ Коломна, поселок Станции Непецино, территория Каменный цветок, земельный участок 3 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ЦЕМТОРГ", адрес: 117447, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Дмитрия Ульянова, д. 35, стр. 1, помещ. 10Ч (Российская Федерация). ОГРН: 1027739310466

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 77-005988/072026 от 08.07.2026 г. Электронное заявление с ЕПГУ №7664299441 от 08.07.2026 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77-00/20131-26 от 08.06.2026 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002219.07.26 от 01.07.2026 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

Андреева Е.Е.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Для свидетельства о государственной регистрации

№0496154

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2025

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.002040.07.26 от 10.07.2026 г.

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная П3, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ". Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная, П3, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная, П3, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ". Зимний; Смесь сухая цементная, Пк2, М300, F50, Btb4,0 ГОСТ 31357 - 2007 Пескобетон М300 MONLID; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ". Зимняя; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ". Зимний

Руководитель _____ Андреева Е.Е.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

Для свидетельства о государственной регистрации

Страница 1 из 1

№0042031

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

Юридический адрес: 129626, Москва г, Графский пер, дом 4, корпус 2, 3, 4, тел.: +74956873619
e-mail: fguz@mossanepid.ru
ОГРН 1057717015400 ИНН 7717149663

Адреса мест осуществления деятельности: 129085, Москва г, Бочкова ул, дом 5, тел.: (495) 687 36 19, e-mail: fguz@mossanepid.ru; 129626, Москва г, Графский пер, дом 4, корпус 2,3,4, тел.: (495) 687 36 19, e-mail: fguz@mossanepid.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HH96

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача, Руководитель испытательного лабораторного центра

С.Г. Сафонкина

МП

08.06.2026

Зав. ОМСиМКЛ В.Н. Чапыгина
Приказ от 28.11.2023 № 402

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 77-00/20131-26 от 08.06.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМТОРГ" (ИНН 7716151490 ОГРН 1027739310466) тел: +7 4959211450

2. Юридический адрес: 117447, Г.МОСКВА ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, УЛ ДМИТРИЯ УЛЬЯНОВА Д. 35, СТР. 1, ПОМЕЩ. 10Ч
Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Дмитрия Ульянова, д. 35, стр. 1, помещ. 10ч

3. Наименование образца испытаний, описание: Смесь сухая растворная, монтажная П3, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ", дата изготовления: 24.02.2026; срок годности: 12 мес.; упаковка: -;
НД на продукцию: ГОСТ 31357-2007

4. Изготовитель: ООО "ЦЕМТОРГ"
Юридический адрес: 117447, Г.МОСКВА ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, УЛ ДМИТРИЯ УЛЬЯНОВА Д. 35, СТР. 1, ПОМЕЩ. 10Ч
Фактический адрес: Московская обл, г.о. Коломна, п Станции Непецино, тер. Каменный цветок, земельный участок 3 производство
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: ООО "ЦЕМТОРГ", склад готовой продукции, Московская обл, г.о. Коломна, п Станции Непецино, тер. Каменный цветок, земельный участок 3

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 21.05.2026 12:00 - 12:30

Ф.И.О., должность: Шилкова В. А. начальник лаборатории ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМТОРГ"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.06.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 58972-2020 Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия

7. Цель исследований, основание: Государственная регистрация, Заявка №26/02.12.001816-2 от 26 мая 2026 г.

8. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 21 мая 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

10. Код образца (пробы): 77-00/20131-07-03-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов;
МВИ 40090.3Н700 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс"

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Комплексы универсальные спектрометрические, УСК Гамма Плюс	0619-Б-Г

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 129626, Москва г, Графский пер, дом 4, корпус 2,3,4
Отделение радиологических лабораторных испытаний
Образец поступил 04.06.2026 16:00
дата начала испытаний 05.06.2026 11:12, дата окончания испытаний 05.06.2026 14:24

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	Менее 77 I класс	Менее 370	ГОСТ 30108-94 пп.1, 3, 4.2.1…4.2.3, 4.2.5.3
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
2	Удельная активность K-40	Бк/кг	162±46	Не нормируется	МВИ 40090.3Н700
3	Удельная активность Ra-226	Бк/кг	36,3±6,0	Не нормируется	МВИ 40090.3Н700
4	Удельная активность Th-232	Бк/кг	Менее 15	Не нормируется	МВИ 40090.3Н700

Дополнительная информация: Результаты испытаний удельной активности радионуклидов, выданные со словом "менее", ниже минимальной измеряемой средством измерений активности

Ответственный за оформление протокола:
П.А. Ечкалова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 77-00/20131-26 от 08.06.2026

Протокол испытаний № 77-00/20131-26 от 08.06.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002219.07.26 Дата 01. 07. 2026 г.

Основание для производства экспертизы: заявление №26/02.12.001816-2 от 26.05.2026

Дата (период) проведения экспертизы: с 01.06.2026 по 29.06.2026

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене отделения санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции В.О. Поповой, образование высшее по специальности "медико-профилактическое дело", аккредитация по специальности "Медико-профилактическое дело".

Заказчик: ООО "ЦЕМТОРГ" (ИНН:7716151490, ОГРН:1027739310466)
Адрес: 117447, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Дмитрия Ульянова, д. 35, стр.1, помещ. 10Ч (Россия)

Объект экспертизы: Смеси сухие строительные на цементном вяжущем: Смесь сухая растворная, монтажная П3, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная П3, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ". Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная, П3, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная, П3, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ". Зимний; Смесь сухая цементная, Пк2, М300, F50, Btb4,0 ГОСТ 31357 - 2007 Пескобетон М300 MONLID; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ". Зимняя; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ". Зимний

Сведения об изготовителе: ООО "ЦЕМТОРГ"
Адрес: 117447, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Дмитрия Ульянова, д. 35, стр.1, помещ. 10Ч (Россия)
Адрес производства: 140473, Московская область, городской округ Коломна, поселок Станции Непецино, территория Каменный цветок, земельный участок 3 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия", сведениями о составе, паспортами качества, техническими характеристиками

Перечень документов, представленных на экспертизу: ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия", сведения о составе, паспорта качества, технические характеристики, протокол лабораторных испытаний, технологические инструкции, макеты этикеток, копии регистрационных документов

034267

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2024 г., уровень «В».

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав: портландцемент, песок, микрокремнезем, добавки

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77-00/20131-26 от 08.06.2026 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов, Бк/кг Соответствует 1 классу строительных материалов. При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по портландцементу. Пыль продукции при длительном воздействии обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. Входящие в состав вещества способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях.	менее 77	не более 370

Область применения: При строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При хранении, транспортировке и применении соблюдение требований инструкции по применению, ГОСТ 31357-2007, СП 2.6.1.2612-10 (п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4). Хранить в сухих условиях в оригинальной неповрежденной упаковке. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые)

Информация, наносимая на этикетку: Наименование и обозначение продукции, торговое название, организация производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения

Заключение: Продукция: Смеси сухие строительные на цементном вяжущем: Смесь сухая растворная, монтажная П3, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная П3, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ". Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная, П3, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная, П3, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ". Зимний; Смесь сухая цементная, Пк2, М300, F50, Btb4,0 ГОСТ 31357 - 2007 Пескобетон М300 MONLID; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ". Зимняя; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ". Зимний соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 11)
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по общей гигиене отделения санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции — В.О. Попова

Заведующий отделением санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции, врач по общей гигиене — И.А. Морозова

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции, врач по общей гигиене — Е.Л. Скворцова

Руководитель (заместитель) органа инспекции — **В.Ю. Иванов**

ООО «НТЦ ГРАФ», г. Москва, 2025 г., уровень «В». А3345

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.003393.12.22 от 29.12.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие строительные на цементном вяжущем: Смесь сухая растворная, монтажная П3,В30,W8,F200. (далее согласно приложению). Область применения: При строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия", технологической инструкцией.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЦЕМТОРГ", адрес: Московская область, городской округ Коломна, вблизи пос. ст. Непецино (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ЦЕМТОРГ", адрес: 123308, г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я, д. 2, строение 1, этаж/офис 3/315А (Российская Федерация). ОГРН: 1027739310466

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, р. 11

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 03432 от 27.12.2022 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.22.19119 от 13.12.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.004309.12.22 от 22.12.2022 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель _____ М.П. Андреева Е.Е.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

Для свидетельства о государственной регистрации

№0442456

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2021 г., уровень «В».

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.003393.12.22 от 29.12.2022 г.

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД". Смесь сухая растворная, монтажная П3,В30,W8,F200. Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД". Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная П5,В25,W8,F200. Смесь сухая растворная, монтажная П5,В25,W8,F200. Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F150.Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F150.Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ". Зимний. 7) Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F150.Пескобетон М300 крупнозернистый "ФИАНИТ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F150.Пескобетон М300 крупнозернистый "ФИАНИТ". Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "ТИТАНИТ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "ТИТАНИТ". Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "ДОБРОМЕС". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "ХОРОШИЙ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "СТРОЙТОВАРИЩ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 крупнозернистый "MultiMix". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "MultiMix". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон "AXTON". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Смесь для укладки брусчатки М300 "ШУНГИЗИТ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50.Смесь универсальная М200 "ДИАМАНТ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50.Смесь универсальная М200 "ДИАМАНТ". Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50.Смесь монтажно - кладочная М200 "ЦИТРИН". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50.Смесь монтажно - кладочная М200 "ЦИТРИН". Зимний. Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "ПИРИТ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "ПИРИТ". Зимний. Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "9 в 1". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "ХОРОШАЯ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "MultiMix". Смесь сухая дисперсная, цементно - известковая, штукатурная Пк2,М150,F50.Смесь штукатурная М150 "БЕРИЛЛ". Смесь сухая дисперсная, цементно - известковая, штукатурная Пк2,М100,F50.Смесь штукатурная М100 "БЕРИЛЛ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М100,F50.Смесь универсальная М100 "Каменный цветок". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М75,F50.Смесь универсальная М75 "Каменный цветок". Смесь монтажно - кладочная Hands Stonework PRO. Смесь монтажно - кладочная BUILDER M-200. Смесь универсальная BUILDER M-150. Смесь универсальная Hands Universum PRO.

Руководитель М.П. Андреева Е.Е.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№0013604

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4 корпус 2,3,4; Москва, Российская Федерация 129626,
тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/771701001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача,
Руководитель испытательного лабораторного центра
С.Г. Сафонкина
13.12.2022

Зав. ОМСиМКЛ В.Н. Чапыгина
Приказ от 11.01.2019 №2

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 77.22.19119 от 13 декабря 2022 г.

1. Код образца (пробы): 17.22.19119 33

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 22/02.12.004156-2 от 07.12.2022

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЦЕМТОРГ"

4. Юридический адрес: 123308, г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я, д. 2, строение 1, этаж/офис 3/315А
Фактический адрес: Московская область, городской округ Коломна, вблизи пос. ст. Непецино

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Смесь сухая дисперсная, цементно-известковая, штукатурная Пк2, М100, F50. Смесь штукатурная М100 "БЕРИЛЛ"

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЦЕМТОРГ"
Юридический адрес:123308, г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я, д. 2, строение 1, этаж/офис 3/315А
Фактический адрес:Московская область, городской округ Коломна, вблизи пос. ст. Непецино
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО "ЦЕМТОРГ", Московская область, городской округ Коломна, вблизи пос. ст.Непецино, склад готовой продукции

8. Время и дата отбора: 28.11.2022 12:00
Ф.И.О., должность: Масленникова Л. Е., начальник лаборатории
Доставлен в ИЛЦ: 08.12.2022 15:00
Проба отобрана в соответствии с №299 от 28.05.2010 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010).

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Комплекс универсальный спектрометрический УСК Гамма Плюс	0619-Б-Г	СП № С-ТТ/17-08-2022/179563643 от 17.08.2022	16.08.2023

10. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям руководства по эксплуатации СИ

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:
ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)",

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения"

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.12.2022 14:25 внутрилабораторный номер образца (пробы) 19119 - 1361 дата начала испытаний 09.12.2022 15:15 дата окончания исследований 12.12.2022 13:33					
1	Калий-40	Бк/кг	108±23	не нормируется	ГОСТ 30108-94
2	Радий-226	Бк/кг	19,9±3,5	не нормируется	ГОСТ 30108-94
3	Торий-232	Бк/кг	5,3±2,3	не нормируется	ГОСТ 30108-94
4	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	36±5	не более 370	ГОСТ 30108-94

заведующий отделением радиологических лабораторных испытаний отдела радиационной гигиены Ямудер В. Ф.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пыльцова Е. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола № 77.22.19119 от 13 декабря 2022 г.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.004309.12.22 Дата 22. 12. 2022 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 22/02.12.004156-2 от 07.12.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 08.12.2022 по 21.12.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "ЦЕМТОРГ" (ИНН:7716151490, ОГРН:1027739310466)
Адрес: 123308, г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я, д. 2, строение 1, этаж/офис 3/315А (Россия)

Объект экспертизы: Смеси сухие строительные на цементном вяжущем: Смесь сухая растворная, монтажная П3,В30,W8,F200. Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД". Смесь сухая растворная, монтажная П3,В30,W8,F200. Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД". Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная П5,В25,W8,F200. Смесь сухая растворная, монтажная П5,В25,W8,F200. Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F150.Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F150.Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ". Зимний. 7) Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F150.Пескобетон М300 крупнозернистый "ФИАНИТ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F150.Пескобетон М300 крупнозернистый "ФИАНИТ". Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "ТИТАНИТ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "ТИТАНИТ". Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "ДОБРОМЕС". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "ХОРОШИЙ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "СТРОЙТОВАРИЩ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 крупнозернистый "MultiMix". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "MultiMix". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон "AXTON". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Смесь для укладки брусчатки М300 "ШУНГИЗИТ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50.Смесь универсальная М200 "ДИАМАНТ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50.Смесь универсальная М200 "ДИАМАНТ". Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50.Смесь монтажно - кладочная М200 "ЦИТРИН". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50.Смесь монтажно - кладочная М200 "ЦИТРИН". Зимний. Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "ПИРИТ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "ПИРИТ". Зимний. Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "9 в 1". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "ХОРОШАЯ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "MultiMix". Смесь сухая дисперсная, цементно - известковая, штукатурная Пк2,М150,F50.Смесь штукатурная М150 "БЕРИЛЛ". Смесь сухая дисперсная, цементно - известковая, штукатурная Пк2,М100,F50.Смесь штукатурная М100 "БЕРИЛЛ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М100,F50.Смесь универсальная М100 "Каменный цветок". Смесь сухая растворная, универсальная

ООО «Н.ТГРАФ», г. Москва, 2022 г., уровень «В». А5056

Пк2,М75,F50.Смесь универсальная М75 "Каменный цветок". Смесь монтажно - кладочная Hands Stonework PRO. Смесь монтажно - кладочная BUILDER M-200. Смесь универсальная BUILDER M-150. Смесь универсальная Hands Universum PRO

Сведения об изготовителе: ООО "ЦЕМТОРГ"
Адрес: Московская область, городской округ Коломна, вблизи пос. ст. Непецино (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия", технологической инструкцией

Перечень документов, представленных на экспертизу: ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия", технологическая инструкция, паспорта качества, данные о составе, этикетки, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав: портландцемент, песок, противоморозная добавка, суперпластификатор, известь гидратная, минеральный порошок

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.22.19119 от 13.12.2022 г.

Гигиеническая характеристика продукции:
Эффективная удельная активность (Аэфф. м)
природных радионуклидов (Бк/кг): 41 не более 370
и соответствует 1 классу строительных материалов.
При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: силикатсодержащей пыли(цемент), кремнию диоксиду (кварц), кальцию дигидроксиду. Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях.

Область применения: При строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве, использовании, хранении и транспортировке соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10(п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10 (п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4), ГОСТ 31357-2007. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование и обозначение продукции, торговое название, организация производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения

Заключение: Продукция: Смеси сухие строительные на цементном вяжущем: Смесь сухая растворная, монтажная П3,В30,W8,F200. Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД". Смесь сухая растворная, монтажная П3,В30,W8,F200. Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД". Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная П5,В25,W8,F200. Смесь сухая растворная, монтажная П5,В25,W8,F200. Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F150.Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F150.Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ". Зимний. 7) Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F150.Пескобетон М300 крупнозернистый "ФИАНИТ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F150.Пескобетон М300 крупнозернистый "ФИАНИТ". Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "ТИТАНИТ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "ТИТАНИТ". Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "ДОБРОМЕС". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "ХОРОШИЙ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "СТРОЙТОВАРИЩ". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 крупнозернистый "MultiMix". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон М300 "MultiMix". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Пескобетон "AXTON". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50.Смесь для укладки брусчатки М300 "ШУНГИЗИТ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50.Смесь универсальная М200 "ДИАМАНТ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50.Смесь универсальная М200 "ДИАМАНТ". Зимний. Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50.Смесь монтажно - кладочная М200 "ЦИТРИН". Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50.Смесь монтажно - кладочная М200 "ЦИТРИН". Зимний. Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "ПИРИТ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "ПИРИТ". Зимний. Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "9 в 1". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "ХОРОШАЯ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50.Смесь универсальная М150 "MultiMix". Смесь сухая дисперсная, цементно - известковая, штукатурная Пк2,М150,F50.Смесь штукатурная М150 "БЕРИЛЛ". Смесь сухая дисперсная, цементно - известковая,

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2022 г., уровень «В». А5056

штукатурная Пк2,М100,F50.Смесь штукатурная М100 "БЕРИЛЛ". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М100,F50.Смесь универсальная М100 "Каменный цветок". Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М75,F50.Смесь универсальная М75 "Каменный цветок". Смесь монтажно - кладочная Hands Stonework PRO. Смесь монтажно - кладочная BUILDER M-200. Смесь универсальная BUILDER M-150. Смесь универсальная Hands Universum PRO соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 11)
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по гигиене труда — Г. В. Васильева

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции. — Е.Л. Скворцова

Руководитель (заместитель) органа инспекции — **В.Ю. Иванов**

ООО «Н.Т.Графф», г. Москва, 2022 г., уровень «В».

A5056

Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации	Декларация о соответствии продукции, включенной в Единый перечень продукции Российской Федерации
Единый перечень продукции РФ	Смеси сухие строительные
Схема декларирования	1д
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

Декларация о соответствии

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	РОСС RU Д-RU.PA01.B.46247/26
Временный номер декларации	врРФ(ЕП).PA01.50168/26
Дата регистрации декларации	06.11.2026
Дата окончания действия декларации о соответствии	01.11.2029
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да
Дата и время создания черновика декларации (Мск)	06.11.2026 09:26
Дата и время публикации декларации (Мск)	06.11.2026 10:33

Сведения о приложениях к декларации

Наименование приложения	Порядковый номер приложения	Количество листов в приложении
Приложение продукции	1	

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Изготовитель
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1027739310466
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7716151490
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМТОРГ"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ЦЕМТОРГ"
Фамилия руководителя юридического лица	Крупа
Имя руководителя юридического лица	Алексей
Отчество руководителя юридического лица	Владимирович
Должность руководителя	Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения	117447, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ вн. тер. г., УЛ ДМИТРИЯ УЛЬЯНОВА, Д. 35, СТР. 1 , ПОМЕЩ. 10Ч
Адрес места осуществления деятельности	140473, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Коломна, поселок Станции Непецино, территория Каменный цветок, земельный участок 3

Контактные данные

Номер телефона	+7 9295129575
Адрес электронной почты	kachura@cemtorg.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	01.01.2008
Дата присвоения ОГРН	03.10.2002
Код причины постановки на учет (КПП)	772701001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя	Да
Фамилия лица, принявшего декларацию	Крупа
Имя лица, принявшего декларацию	Алексей
Отчество лица, принявшего декларацию	Владимирович
Должность лица, принявшего декларацию	Генеральный директор

Контактные данные

Номер телефона	+7 9161624444
Адрес электронной почты	krupa@cemtorg.ru

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Совпадает с заявителем	Да
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1027739310466
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7716151490
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМТОРГ"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ЦЕМТОРГ"
Фамилия руководителя юридического лица	Крупа
Имя руководителя юридического лица	Алексей
Отчество руководителя юридического лица	Владимирович
Должность руководителя	Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения	117447, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ вн. тер. г., УЛ ДМИТРИЯ УЛЬЯНОВА, Д. 35, СТР. 1 , ПОМЕЩ. 10Ч

Контактные данные

Номер телефона	+7 9295129575
Адрес электронной почты	kachura@cemtorg.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	01.01.2008
Дата присвоения ОГРН	03.10.2002
Код причины постановки на учет (КПП)	772701001

Производственные площадки

140473, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Коломна, поселок Станции Непецино, территория Каменный цветок,

Адрес производства продукции	140473, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Коломна, поселок Станции Непецино, территория Каменный цветок, земельный участок 3
Приложение	Да
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Цемторг"
Сокращенное наименование	ООО "ЦЕМТОРГ"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью

Контактные данные

Номер телефона	+7 4959211450
Адрес электронной почты	secretar@cemtorg.ru

Сведения о государственной регистрации

Код причины постановки на учет (КПП)	772701001

Орган по аккредитации (уполномоченный орган)

Полное наименование уполномоченного органа	Федеральная служба по аккредитации
Адрес места нахождения	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Контактные данные

Номер телефона	+7 (495) 539 26 70 8- 804-333-08-00
Адрес электронной почты	fgis@fsa.gov.ru
Адрес сайта в сети Интернет	http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем: Смесь сухая растворная, монтажная П3, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная П3, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ". Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная, П3, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый

"КРИОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная, П3, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ". Зимний; Смесь сухая цементная, Пк2, М300, F50, Btb4,0 ГОСТ 31357 - 2007 Пескобетон М300 MONLID; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ". Зимняя; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ". Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная П3,В30,W8,F200 Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД"; Смесь сухая растворная, монтажная П3,В30,W8,F200 Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД" Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная П5,В25,W8,F200; Смесь сухая растворная, монтажная П5,В25,W8,F200. Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная П5,В25,W8,F200 Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ"; Смесь сухая растворная, монтажная П5,В25,W8,F200 Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ" Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50 Пескобетон М300 "ТИТАНИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50 Пескобетон М300 "ТИТАНИТ" Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50 Пескобетон М300 "ДОБРОМЕС"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50 Пескобетон М300 "ХОРОШИЙ"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50 Пескобетон М300 "СТРОЙТОВАРИЩ"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50 Пескобетон М300 "MultiMix"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50Смесь универсальная М200 "ДИАМАНТ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50Смесь универсальная М200 "ДИАМАНТ" Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50Смесь монтажно - кладочная М200 "ЦИТРИН"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50Смесь монтажно - кладочная М200 "ЦИТРИН" Зимний; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50Смесь универсальная М150 "ПИРИТ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50Смесь универсальная М150 "9 в 1"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50Смесь универсальная М150 "ХОРОШАЯ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50Смесь универсальная М150 "MultiMix"; Смесь сухая дисперсная, цементно - известковая, штукатурная Пк2,М150,F50Смесь штукатурная М150 "БЕРИЛЛ"; Смесь сухая дисперсная, цементно - известковая, штукатурная Пк2,М100,F50Смесь штукатурная М100 "БЕРИЛЛ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М100,F50Смесь универсальная М100 "Каменный цветок"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М75,F50Смесь универсальная М75 "Каменный цветок"; Смесь монтажно - кладочная Hands Stonework PRO; Смесь монтажно - кладочная BUILDER M-200; Смесь универсальная BUILDER M-150; Смесь универсальная Hands Universum PRO.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	(ГОСТ 31357-2007) Смеси сухие строительные на цементном вяжущем: Смесь сухая растворная, монтажная П3, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная П3, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ". Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная, П3, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная, П3, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ". Зимний; Смесь сухая цементная, Пк2, М300, F50, Btb4,0 ГОСТ 31357 - 2007 Пескобетон М300 MONLID; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ". Зимняя; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100,

F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ". Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная П3,В30, W8,F200 Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД"; Смесь сухая растворная, монтажная П3,В30,W8,F200 Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД" Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная П5,В25,W8,F200; Смесь сухая растворная, монтажная П5, В25,W8,F200. Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная П5,В25,W8, F200 Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ"; Смесь сухая растворная, монтажная П5,В25,W8,F200 Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ" Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50 Пескобетон М300 "ТИТАНИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50 Пескобетон М300 "ТИТАНИТ" Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50 Пескобетон М300 "ДОБРОМЕС"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50 Пескобетон М300 "ХОРОШИЙ"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50 Пескобетон М300 "СТРОЙТОВАРИЩ"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М300,F50 Пескобетон М300 "MultiMix"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50Смесь универсальная М200 "ДИАМАНТ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200, F50Смесь универсальная М200 "ДИАМАНТ" Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50Смесь монтажно - кладочная М200 "ЦИТРИН"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200, F50Смесь монтажно - кладочная М200 "ЦИТРИН" Зимний; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50Смесь универсальная М150 "ПИРИТ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50Смесь универсальная М150 "9 в 1"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50Смесь универсальная М150 "ХОРОШАЯ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50Смесь универсальная М150 "MultiMix"; Смесь сухая дисперсная, цементно - известковая, штукатурная Пк2,М150,F50Смесь штукатурная М150 "БЕРИЛЛ"; Смесь сухая дисперсная, цементно - известковая, штукатурная Пк2,М100, F50Смесь штукатурная М100 "БЕРИЛЛ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М100,F50Смесь универсальная М100 "Каменный цветок"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М75,F50Смесь универсальная М75 "Каменный цветок"; Смесь монтажно - кладочная Hands Stonework PRO; Смесь монтажно - кладочная BUILDER М-200; Смесь универсальная BUILDER М-150; Смесь универсальная Hands Universum PRO.

Коды ОКПД 2	23.64.10.110
Код ТН ВЭД ЕАЭС	3214900009

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа	ГОСТ 31357-2007

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Приложение	Да
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 31357-2007
Наименование стандарта, нормативного документа	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия

Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	раздел 4 (кроме пунктов 4.4 - 4.6, 4.12 и 4.19)
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Приложение	Да
Наименование испытательной лаборатории	Производственная лаборатория ООО "ЦЕМТОРГ"
Адрес места осуществления деятельности производственной лаборатории	140473, РОССИЯ, обл Московская, городской округ Коломна, поселок Станции Непецино, территория Каменный цветок, земельный участок 3

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола	02.11.2026
Номер протокола	89
Дата протокола	02.11.2026
Номер протокола	90
Дата протокола	02.11.2026
Номер протокола	91
Дата протокола	02.11.2026
Номер протокола	92
Дата протокола	02.11.2026
Номер протокола	93
Дата протокола	02.11.2026
Номер протокола	94
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	96
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	97
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	99
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	100
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	113
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	111

Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	110
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	109
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	108
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	107
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	106
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	105
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	104
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	103
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	102
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	101
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	114
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	115
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	116
Дата протокола	03.11.2026
Номер протокола	117
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	98
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	75
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	74

Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	76
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	73
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	72
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	80
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	79
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	78
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	77
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	95

Документы, представленные заявителем

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Категория документа	Название документа	Номер документа	Дата документа
Да		Заключение о состоянии измерений в лаборатории	07-24-75-2026	10.04.2026
Да		Экспертное заключение	№77.01.12.П.004309.12.22	22.12.2022
Да		Протокол исследований испытаний измерений	№77.22.19119	13.12.2022
Да		Свидетельство о государственной регистрации	RU.77.01.34.008.E.003393.12.22	29.11.2022
Да		Экспертное заключение	№77.01.12.П.002219.07.26	01.07.2026
Да		Протокол испытаний	№77-00/20131-26	08.06.2026
Да		свидетельство о государственной регистрации	RU.77.01.34.008.E.002040.07.26	10.07.2026

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 06.11.2026

Дата окончания действия статуса	06.11.2026

Действует

Дата начала установки статуса	06.11.2026

QR - код

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

15.07.2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№80 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ХОРОШАЯ" Зимняя.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ХОРОШАЯ" Зимняя.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М100,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ХОРОШАЯ". Зимняя.	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,24
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,3
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1585
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,9
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥20	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	20,9
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание: 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

15.07.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№79 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ХОРОШАЯ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ХОРОШАЯ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М100,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ХОРОШАЯ".	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,24
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,2
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1570
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,3
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥20	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	20,4
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание: 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

15.07.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№78 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М100,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ" Зимний.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М100,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ" Зимний.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М100,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ" Зимний.	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,29
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,9
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1560
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,3
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥10	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	10,6
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание: 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

15.07.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№77 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М100,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М100,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП Обозначение НД на продукцию	 Нормативное значение	Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М100,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ".	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,24
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,1
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1560
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,8
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥10	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	10,2
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание: 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

15.07.2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№76 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50,Btb4,0 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "MONLID".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50,Btb4,0 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "MONLID".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на растяжение при изгибе; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50,Btb4,0 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "MONLID".	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,27
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,8
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1510
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,9
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,47
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2065
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на растяжение при изгибе, МПа	ГОСТ 31357	≥5	ГОСТ 31356	5,3
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥32	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	33,8
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,57
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,05/0,6
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание: 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.



15.07.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№75 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В30,W8,F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ" Зимний.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В30,W8,F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ" Зимний.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по водонепроницаемости; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В30,W8,F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ" Зимний.	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,29
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,9
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1527
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	П3(10-15)	п.5 ГОСТ 5802-2024	13,1
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥60	п.5 ГОСТ 5802-2024	60
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,48
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2090
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥40	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	43,2
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,84
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,07/0,7
			Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 31357	W8	ГОСТ 12730.5	W8
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F200	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F200

Примечание: 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

15.07.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№74 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В30,W8,F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В30,W8,F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по водонепроницаемости; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В30,W8,F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ".	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,25
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,25
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1518
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	П3(10-15)	п.5 ГОСТ 5802-2024	13,7
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥60	п.5 ГОСТ 5802-2024	65
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,48
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2080
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥40	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	41,1
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,81
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,07/0,7
			Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 31357	W8	ГОСТ 12730.5	W8
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F200	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F200

Примечание: 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

15.07.2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№73 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В40,W10,F300 ГОСТ 31357-2007 "ХАРДОЛИТ" Зимний.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В40,W10,F300 ГОСТ 31357-2007 "ХАРДОЛИТ" Зимний.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по водонепроницаемости; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В40,W10,F300 ГОСТ 31357-2007 "ХАРДОЛИТ" Зимний.	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,29
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	5	п.3 ГОСТ 8735-88	5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	0,77
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1520
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	П3(10-15)	п.5 ГОСТ 5802-2024	11,7
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥60	п.5 ГОСТ 5802-2024	60
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,47
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2090
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥55	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	57,3
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	1,19
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,04/0,5
			Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 31357	W10	ГОСТ 12730.5	W10
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F300	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F300

Примечание: 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

15.07.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№72 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В40,W10,F300 ГОСТ 31357-2007 "ХАРДОЛИТ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В40,W10,F300 ГОСТ 31357-2007 "ХАРДОЛИТ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по водонепроницаемости; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП Обозначение НД на продукцию	 Нормативное значение	Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В40,W10,F300 ГОСТ 31357-2007 "ХАРДОЛИТ".	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,25
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	5	п.3 ГОСТ 8735-88	5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	0,25
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1505
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	П3(10-15)	п.5 ГОСТ 5802-2024	12,9
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥60	п.5 ГОСТ 5802-2024	65
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,47
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2075
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥55	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	55,7
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	1,17
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,04/0,6
			Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 31357	W10	ГОСТ 12730.5	W10
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F300	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F300

Примечание: 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

02.11.2026г.



140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№98 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "ХОРОШИЙ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	05.10.2026
Сведения	Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "ХОРОШИЙ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на растяжение при изгибе; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "ХОРОШИЙ".	02.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,28
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,2
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1510
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,8
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,47
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2045
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥30	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	30,1
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,49
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,09/0,8
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:
1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова



Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75 2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

03.11.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№117 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая дисперсная, цементно-известковая, штукатурная Пк2,М100,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Штукатурная М100 "БЕРИЛЛ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая дисперсная, цементно-известковая, штукатурная Пк2,М100,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Штукатурная М100 "БЕРИЛЛ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая дисперсная цементно-известковая штукатурная Пк2,М100,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Штукатурная М100 "БЕРИЛЛ"	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,26
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	0,63	п.3 ГОСТ 8735-88	0,63
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤1	п.3 ГОСТ 8735-88	1
			Насыпная плотность, кг/м^3	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1500
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,7
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥10	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	10,2
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории



В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

03.11.2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№116 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая дисперсная, цементно-известковая, штукатурная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Штукатурная М150 "БЕРИЛЛ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая дисперсная, цементно-известковая, штукатурная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Штукатурная М150 "БЕРИЛЛ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая дисперсная цементно-известковая штукатурная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Штукатурная М150 "БЕРИЛЛ"	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,26
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	0,63	п.3 ГОСТ 8735-88	0,63
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤1	п.3 ГОСТ 8735-88	0,8
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1500
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,9
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥15	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	15
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

03.11.2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№115 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М75,F50 ГОСТ 31357-2007
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М75,F50 ГОСТ 31357-2007
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М75,F50 ГОСТ 31357-2007	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,22
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,2
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1560
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	5,8
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥7,5	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	7,7
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

03.11.2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№114 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М100,F50 ГОСТ 31357-2007
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М100,F50 ГОСТ 31357-2007
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М100,F50 ГОСТ 31357-2007	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,26
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,8
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1560
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,3
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥10	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	10,2
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

03.11.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№101 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ДИАМАНТ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ДИАМАНТ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ДИАМАНТ".	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,24
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,2
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1570
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,4
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥20	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	20,6
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

03.11.2026г.



140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№102 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ДИАМАНТ". Зимний.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ДИАМАНТ". Зимний.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ДИАМАНТ". Зимний.	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,24
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,4
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1575
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,2
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥60	п.5 ГОСТ 5802-2024	60
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥20	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	20,8
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.



03.11.2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№103 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь монтажно - кладочная М200 "ЦИТРИН".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь монтажно - кладочная М200 "ЦИТРИН".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь монтажно-кладочная М200 "ЦИТРИН".	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,24
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,2
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1570
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,4
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥20	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	20,6
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

03.11.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№104 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь монтажно - кладочная М200 "ЦИТРИН". Зимний.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь монтажно - кладочная М200 "ЦИТРИН". Зимний.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь монтажно-кладочная М200 "ЦИТРИН". Зимний.	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,24
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,4
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1570
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,1
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥60	п.5 ГОСТ 5802-2024	60
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥20	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	20,7
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова



Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

03.11.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№105 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь монтажно - кладочная М200 "Hands Кладочная М200 ПРО (Stonework PRO)".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь монтажно - кладочная М200 "Hands Кладочная М200 ПРО (Stonework PRO)".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь монтажно-кладочная М200 "Hands КЛАДОЧНАЯ М200 ПРО (Stonework PRO)".	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,24
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,2
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1570
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,5
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥20	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	22,4
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова



Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключен: № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.



03.11.2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№106 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь монтажно - кладочная "BUILDER M200".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь монтажно - кладочная "BUILDER M200".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М200,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь монтажно-кладочная "BUILDER M200"	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,25
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,6
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1570
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,7
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥20	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	22,2
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.



03.11.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№107 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М150 "ПИРИТ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М150 "ПИРИТ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М150 "ПИРИТ".	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,25
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	1,8
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1540
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,4
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥15	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	15,6
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова



Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

03.11.2026г.



140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№108 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М150 "9 в 1".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М150 "9 в 1".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М150 "9 в 1".	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,26
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	1,9
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1540
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,3
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥15	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	15,7
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

03.11.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№109 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М150 "ХОРОШАЯ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М150 "ХОРОШАЯ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М150 "ХОРОШАЯ".	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,26
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	1,2
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1530
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,7
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥15	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	15,3
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

03.11.2026г.



140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№110 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная "Hands Универсум М150 ПРО (Universum PRO).
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная "Hands Универсум М150 ПРО (Universum PRO).
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная "Hands Универсум М150 ПРО (Universum PRO).	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,26
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,2
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1530
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,7
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥15	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	16,3
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова



Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.



03.11.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№111 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная "BUILDER M150.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная "BUILDER M150.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная "BUILDER M150".	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,26
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,4
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1530
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,9
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥15	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	16,1
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

03.11.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№113 от 03.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М150 "MultiMux".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	06.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М150 "MultiMux".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М150,F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М150 "MultiMux"	03.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,26
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	1,8
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1520
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,4
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥15	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	15,2
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

02.11.2026г.



140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№100 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "MultiMix".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	05.10.2026
Сведения	Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "MultiMix".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на растяжение при изгибе; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "MultiMix".	02.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,28
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,1
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1505
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,3
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,47
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2055
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥30	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	30,4
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,46
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,09/0,8
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

02.11.2026г.



140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№99 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "СТРОЙТОВАРИЩ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	05.10.2026
Сведения	Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "СТРОЙТОВАРИЩ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на растяжение при изгибе; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "СТРОЙТОВАРИЩ".	02.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,28
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,9
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1515
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,7
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,47
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2055
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥30	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	33,1
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,58
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,07/0,8
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключен: № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

02.11.2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№97 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "Добромес".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	05.10.2026
Сведения	Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "Добромес".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на растяжение при изгибе; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "Добромес".	02.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,26
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,4
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1505
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,2
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,47
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2045
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥30	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	31,9
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,58
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,05/0,6
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории

"ЧЕМТОРГ"

В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

02.11.2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№96 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "ТИТАНИТ". Зимний.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	05.10.2026
Сведения	Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "ТИТАНИТ". Зимний.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на растяжение при изгибе; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "ТИТАНИТ". Зимний.	02.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,27
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,9
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1510
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,6
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,47
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2045
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥30	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	33,4
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,58
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,06/0,7
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

"ЦЕМТОРГ"

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключен: № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

02.11.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№95 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "ТИТАНИТ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	05.10.2026
Сведения	Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "ТИТАНИТ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на растяжение при изгибе; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая цементная, Пк2,М300,F50 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "ТИТАНИТ".	02.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,26
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,7
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1505
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,6
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,47
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2045
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥30	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	32,8
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,57
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,05/0,6
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

02.11.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№94 от 02.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная, Пк2,М300,F150 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ". Зимний.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	05.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная, Пк2,М300,F150 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ". Зимний.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по водонепроницаемости; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная, Пк2,М300,F150 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ". Зимний.	02.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,28
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	5	п.3 ГОСТ 8735-88	5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,9
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1544
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,3
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥60	п.5 ГОСТ 5802-2024	60
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,49
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2085
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	24
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥30	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	32,6
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,66
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,09/0,7
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F150	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F150

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

02.11.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№93 от 02.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная, Пк2,М300,F150 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	05.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная, Пк2,М300,F150 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по водонепроницаемости; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная, Пк2,М300,F150 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 сухой бетон "АЛМАЗ".	02.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,27
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	5	п.3 ГОСТ 8735-88	5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,4
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1536
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,7
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,49
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2080
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	24
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥30	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	32,1
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,64
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,09/0,7
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F150	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F150

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории



В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключен: № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

02.11.2026г.



140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№92 от 02.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная, П5,B25,W8,F200 ГОСТ 31357-2007. Зимний.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	05.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная, П5,B25,W8,F200 ГОСТ 31357-2007. Зимний.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по водонепроницаемости; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная, П5,В25,W8,F200 ГОСТ 31357-2007 Зимний.	02.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,28
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,9
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1531
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	П5(21-22)	п.5 ГОСТ 5802-2024	21,2
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥60	п.5 ГОСТ 5802-2024	60
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,46
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2015
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥35	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	39,4
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,73
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,1/0,78
			Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 31357	W8	ГОСТ 12730.5	W8
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F200	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F200

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключен: № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

02.11.2026г.



140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№91 от 02.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная, П5,В25,W8,F200 ГОСТ 31357-2007
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	05.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная, П5,В25,W8,F200 ГОСТ 31357-2007
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по водонепроницаемости; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная, П5,В25,W8,F200 ГОСТ 31357-2007	02.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,27
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,9
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1523
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	П5(21-22)	п.5 ГОСТ 5802-2024	21,6
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,45
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2010
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥35	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	38,6
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,77
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,1/0,77
			Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 31357	W8	ГОСТ 12730.5	W8
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F200	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F200

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.



Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

02.11.2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№90 от 02.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В30,W8,F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД". Зимний.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	05.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В30,W8,F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД". Зимний.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по водонепроницаемости; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце Маркировка	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В30,W8,F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД". Зимний.	02.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,3
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	5	п.3 ГОСТ 8735-88	5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,9
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1557
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	П3(10-15)	п.5 ГОСТ 5802-2024	13,6
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥60	п.5 ГОСТ 5802-2024	60
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,49
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2090
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥40	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	43,6
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,78
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,09/0,73
			Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 31357	W8	ГОСТ 12730.5	W8
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F200	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F200

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключени № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

02.11.2026г.

140473, Московская обл.,г.о.Коломна, п.Станция Непецино
тер.Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№89 от 02.11.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В30,W8,F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	05.10.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В30,W8,F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя;содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по водонепроницаемости; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная, П3,В30,W8,F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 крупнозернистый "КОРУНД".	02.11.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,29
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	5	п.3 ГОСТ 8735-88	5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,3
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1548
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	П3(10-15)	п.5 ГОСТ 5802-2024	13,9
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,49
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2085
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥40	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	43,4
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,8
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,09/0,7
			Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 31357	W8	ГОСТ 12730.5	W8
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F200	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F200

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории



В.А.Шилкова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РОСТЕСТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ – РОСТЕСТ»
(ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ»)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ 07-24-75-2026

О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

Выдано «10» апреля 2026 г.

Действительно до «09» апреля 2029 г.

Настоящее Заключение удостоверяет, что

Производственная лаборатория

наименование лаборатории

140473, Московская обл., г.о. Коломна, п. Станции Непецино, тер. Каменный цветок, з/у 3

место нахождения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕМТОРГ» (ООО «ЦЕМТОРГ»), ИНН 7716151490

наименование, ИНН юридического лица

117447, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Дмитрия Ульянова, д. 35, стр. 1, помещ. 10Ч

юридический адрес юридического лица

имеет необходимые условия для выполнения измерений в области деятельности согласно приложению.

Заключение оформлено по результатам проведенной оценки состояния измерений в соответствии с МИ 2427-2026.

Приложение: перечень объектов и контролируемых в них показателей.

Заместитель генерального директора А.Д. Меньшиков

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31